



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБО

www.nsofb.ru, e-mail:nsofb@nsofb.ru

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.154.Н.00248

032155

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «АстронБилдингс» (ООО «АстронБилдингс»), ОГРН: 1067611020840. Юридический адрес: 150030, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 73. Телефон: +7 (4852) 58-16-00, e-mail: l.pan@astron.biz.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «АстронБилдингс» (ООО «АстронБилдингс»), ОГРН: 1067611020840. Адрес производства: 150030, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 73. Телефон: +7 (4852) 58-16-00, e-mail: l.pan@astron.biz.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Национальная лаборатория». Адрес: 108814, г. Москва, п. Сосенское, Калужское шоссе, 24-й км, домовладение 1, строение 1, офис 615, ОГРН 1167746137118. Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.154 от 14.06.2018.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Конструкция стеновая ограждающая ненесущая сборная марки Siberian Wall общей толщиной не менее 389 мм в составе: стеновая панель РА стальная профилированная оцинкованная окрашенная типа LPA900 (сталь 280, толщиной не менее 0,49 мм, высотой гофра не менее 28,6 мм, крепление саморезами размером не менее 5,5×160 мм с шайбой и ЭПДМ прокладкой, окрашенными в цвет панелей); прогоны Z-образные стальные оцинкованные (сталь S350GD, толщиной не менее 1,5 мм) высотой профиля — 203 мм и 254 мм; теплоизоляция АСТРОТЕРМ (ASTROTERM) типа IMG из стекловолокна с пароизоляцией типа KAS (ТУ 5763-001-98119862-2009) плотностью 15 кг/м³, толщиной не менее 120 мм; изоблоки из экструдированного полистирола размером 120×60 мм, плотностью 45 кг/м³; стеновая панель LD стальная профилированная оцинкованная окрашенная типа LPD1000 (сталь 280, толщиной не менее 0,49 мм, высотой гофра не менее 38,1 мм, крепление саморезами размером не менее 5,5×32 мм с шайбой и прокладкой ЭПДМ, окрашенными в цвет панелей), выпускаемая по конструкторской документации № 519 Siberian Wall. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»; ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции»; ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность». См. Приложение на бланке № 006691.

код ОКПД2  
25.11.23

код ТНВЭД

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**


Протокол испытаний № Д21-03-03/1 от 03.03.2021, ИЛ «Национальная лаборатория» Общества с ограниченной ответственностью «Национальная лаборатория», № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.154 от 14.06.2018; акт анализа состояния производства № 267 от 19.02.2021.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Конструкторская документация № 519 Siberian Wall.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 05.04.2021 по 04.04.2026

М.П.  Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия)  
Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия)

Черепанов Д.А.

Орехова А.С.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
 регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение  
 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.154.Н.00248  
 (номер сертификата соответствия)

006691  
 (учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для подтверждения соответствия продукции

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30247.0-94	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования.	Предел огнестойкости по потере целостности и теплоизолирующей способности, независимо от того, какое из двух предельных состояний наступит ранее — EI 15.
ГОСТ 30247.1-94	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.	
ГОСТ 30403-2012	Конструкции строительные. Метод испытания на пожарную опасность.	Класс пожарной опасности — К0(15).



М.П. Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия)

Черепанов Д.А.

Орехова А.С.