НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.нсопб.рф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.254.Н.00096** 038111

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Астрон Билдингс». ОГРН: 1067611020840. Юридический адрес: 150030, Россия, г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 73. Адрес места осуществления деятельности: 150030 Россия, г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 73. Телефон: +7 (4852) 58-16-00, адрес электронной почты: info.ru@astron.biz.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Астрон Билдингс». ОГРН: 1067611020840. Юридический адрес: 150030, Россия, г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 73. Адрес места осуществления деятельности: 150030 Россия, г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 73. Телефон: +7 (4852) 58-16-00, адрес электронной почты: info.ru@astron.biz.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Международный Сертификационный Альянс». Юридический адрес: 129164, Россия, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Алексеевский, ул. Ярославская, д. 8 корпус 4. Адрес места осуществления деятельности: 129164, Россия, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корпус 4, офис № 424, ОГРН 1185053033681. Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.254 от 14.02.2019.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Конструкции стен наружных, типы: Астрон SSW LPA900, Астрон SSW-LPA900-LPD, Астрон Arctic Wall 240 и Астрон Siberian Wall, выпускаемых по СТО 28.11–002-98119862-2010 и монтируемые в соответствии с Руководством по монтажу № 01-G&F-RU-R20, № 04-LPA900-RU-R10, № 04-LPA-ArcticWall-RU-R0, № 04-LPA-SiberianWall-RU-R0. Состав конструкций наружных стен согласно приложению на бланках №№ 009769, 009770. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования», ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции» и ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытания на пожарную опасность». Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности продукции согласно приложению на бланках №№ 009769, 009770.

код ОКПД2 25.11.23.119
код ТНВЭД 7308 90 590 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № 25-12-18/1-С от 18.12.2025, № 25-12-18/2-С от 18.12.2025, № 25-12-18/3-С от 18.12.2025, выданные испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Международный Сертификационный Альянс», № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.254 от 14.02.2019.
Схема сертификации: 5с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СТО 28.11–002-98119862-2010 «Производство металлических конструкций», Руководство по монтажу № 01-G&F-RU-R20, № 04-LPA900-RU-R10, № 04-LPA-ArcticWall-RU-R0, № 04-LPA-SiberianWall- RU-R0, Сертификат соответствия № RA.RU.ФК58.0179 (ГОСТ Р ИСО 9001–2015), выданный Органом по сертификации систем менеджмента АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь» от 03.09.2024 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.12.2025 по 17.12.2030

М.П. Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) **Трушкин Д.В.**
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) **Серов А.В.**
(подпись, инициалы, фамилия)

Общество с ограниченной ответственностью «Международный Сертификационный Альянс» ОГРН 1185053033681 г. Москва НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.254

***Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ «Общественное Министерство пожарной безопасности» www.нсопб.рф**

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2023г., "В" Зак. №СП-294.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.254.Н.00096** 009769

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или конструкции	**Подтверждаемый показатель**
1. Конструкция стены наружной, тип Астрон SSW LPA900, состоящая из холодногнутых стальных Z-образных профилей (толщина металла от 1,5 до 2,67 мм, высота сечения 203, 254 мм), на наружной поверхности которых закреплены маты теплоизоляционные на основе стекловолокна марки Астротерм (ТУ 23.14.12-002-98119862-2023, плотность не менее 15 кг/м^3, толщина 100 или 120 мм) с приклеенной пароизоляцией типа ABR (двухслойная алюминиевая фольга армированная сеткой из стекловолокна), с последующей установкой терморазрывов из экструзионного пенополистирола (вдоль Z-образных профилей поверх матов) толщиной 19 мм и наружной обшивки из профилированных стальных оцинкованных окрашенных листов типа РА (толщина листа 0,6 мм, высота профиля 28,6 мм, шаг волны 300 мм; крепление к профилям саморезами с шагом 300 мм; соединение листов между собой осуществляется саморезами с шагом 500 мм)	Предел огнестойкости по ГОСТ 30247.1-94 - **RE 15** (потеря несущей способности и потеря целостности не менее 15 мин.) при равномерно распределенной вертикальной нагрузке 90 кг/п.м. Класс пожарной опасности по ГОСТ 30403-2012 - **К0(15)**
2. Конструкция стены наружной, тип Астрон SSW-LPA900-LPD, состоящая из холодногнутых стальных Z-образных профилей (толщина металла от 1,5 до 2,67 мм, высота сечения 203, 254 мм), на наружной поверхности которых закреплены маты теплоизоляционные на основе стекловолокна марки Астротерм (ТУ 23.14.12-002-98119862-2023, плотность не менее 15 кг/м^3, толщина 100 или 120 мм) с приклеенной пароизоляцией типа ABR (двухслойная алюминиевая фольга армированная сеткой из стекловолокна), с последующей установкой терморазрывов из экструзионного пенополистирола (вдоль Z-образных профилей поверх матов) толщиной 19 мм и двусторонних обшивок: наружной из профилированных стальных оцинкованных окрашенных листов типа РА (толщина листа 0,6 мм, высота профиля 28,6 мм, шаг волны 300 мм; крепление к профилям саморезами с шагом 300 мм; соединение листов между собой осуществляется саморезами с шагом 500 мм) и внутренней из профилированных стальных оцинкованных окрашенных листов типа LD (толщина листа 0,5 мм, высота профиля 38,1 мм, шаг волны 333 мм; крепление к профилям саморезами с шагом 333 мм; соединение листов между собой осуществляется саморезами с шагом 1000 мм).	Предел огнестойкости по ГОСТ 30247.1-94 - **RE 15** (потеря несущей способности и потеря целостности не менее 15 мин.) при равномерно распределенной вертикальной нагрузке 90 кг/п.м. Класс пожарной опасности по ГОСТ 30403-2012 - **К0(15)**

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации) **Трушкин Д.В.**
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) **Серов А.В.**
(подпись, инициалы, фамилия)

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2023г., "В". Зак. №СП-172.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.254.Н.00096** 009770

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или конструкции	**Подтверждаемый показатель**
3. Конструкция стены наружной, тип Астрон Arctic Wall 240, состоящая из холодногнутых стальных Z-образных профилей (толщина металла от 1,5 до 2,67 мм, высота сечения 203), на наружной поверхности которых закреплены маты теплоизоляционные на основе стекловолокна (плотность не менее 15 кг/м^3, толщина 40 мм), с последующей установкой терморазрывов из экструзионного пенополистирола (вдоль Z-образных профилей поверх матов) толщиной 30 мм и наружной обшивки из профилированных стальных оцинкованных окрашенных листов типа РА (толщина листа 0,6 мм, высота профиля 28,6 мм, шаг волны 300 мм; крепление к профилям саморезами с шагом 300 мм; соединение листов между собой осуществляется саморезами с шагом 500 мм), пространство между Z-образными профилями заполняется плитным минераловатным утеплителем общей толщиной 200 мм (плотность 37-50 кг/м^3), с внутренней стороны профилей на двусторонний скотч приклеивается полиэтиленовая пароизоляция, стыки пароизоляции организовываются с перехлестом швов и проклейкой при помощи двусторонней самоклеящейся ленты, поверх пароизоляции к Z-образным профилям крепятся профилированные стальные оцинкованные окрашенные листы типа LD (толщина листа 0,5 мм, высота профиля 38,1 мм, шаг волны 333 мм; крепление саморезами с шагом 333 мм; соединение листов между собой осуществляется саморезами с шагом 1000 мм).	Предел огнестойкости по ГОСТ 30247.1-94 - **RE 15** (потеря несущей способности и потеря целостности не менее 15 мин.) при равномерно распределенной вертикальной нагрузке 90 кг/п.м. Класс пожарной опасности по ГОСТ 30403-2012 - **К0(15)**
4. Конструкция стены наружной, тип Астрон Siberian Wall, состоящая из холодногнутых стальных Z-образных профилей (толщина металла от 1,5 до 2,67 мм, высота сечения 203, 254 мм), на наружной поверхности которых закреплены маты теплоизоляционные на основе стекловолокна марки Астротерм (ТУ 23.14.12-002-98119862-2023, плотность не менее 15 кг/м^3, толщина 120 мм) с приклеенной пароизоляцией типа ABR (двухслойная алюминиевая фольга армированная сеткой из стекловолокна), с последующей установкой терморазрывов из экструзионного пенополистирола (вдоль Z-образных профилей в толще утеплителя) толщиной 120 мм и двусторонних обшивок: наружной из профилированных стальных оцинкованных окрашенных листов типа РА (толщина листа 0,6 мм, высота профиля 28,6 мм, шаг волны 300 мм; крепление к профилям саморезами с шагом 300 мм; соединение листов между собой осуществляется саморезами с шагом 500 мм) и внутренней из профилированных стальных оцинкованных окрашенных листов типа LD (толщина листа 0,5 мм, высота профиля 38,1 мм, шаг волны 333 мм; крепление к профилям саморезами с шагом 333 мм; соединение листов между собой осуществляется саморезами с шагом 1000 мм).	Предел огнестойкости по ГОСТ 30247.1-94 - **RE 15** (потеря несущей способности и потеря целостности не менее 15 мин.) при равномерно распределенной вертикальной нагрузке 90 кг/п.м. Класс пожарной опасности по ГОСТ 30403-2012 - **К0(15)**

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) — **Трушкин Д.В.**

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт(ы) (эксперты) — **Серов А.В.**

(подпись, инициалы, фамилия)

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2023г., "В". Зак. №СП-172.